

Augustów dnia: 14.09.2021r.

Pismo: OP.272.18.2021

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

**Dotyczy: Postępowanie Nr OP.272.18.2021 - "Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – postępowanie 3"**  
**Ogłoszenie w BZP nr 2021/BZP 00166471/01 z dnia 2021-09-01**

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 w związku z ust 2 oraz ust 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **OP.272.18.2021 - "Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – postępowanie 3"** wraz z wyjaśnieniami.

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie 1.** Proszę o podanie wymiarów wykładzin instalowanych na posadzkach i na schodach tj. długość-szerokość.

**Odpowiedź:** Wymiary wykładzin są wyszczególnione szczegółowo w przedmiarach robót oraz dodatkowo na zamieszczonych rzutach poziomych parteru i piętra budynku.

**Pytanie 2.** Proszę o podanie sposobu montażu aplikacji na ścianach, dokładne wymiary wykładzin i wysokość.

**Odpowiedź:** Sposób aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta, a wymiary wykładzin w pomieszczeniach sanitarnych wyszczególniono na zamieszczonych na rzutach poziomych parteru i piętra budynku i wizualizacji.

**Pytanie 3.** Proszę o podanie opisu taśmy kierunkowej samoprzylepnej (dane techniczne, parametry, klasa ścieralności, wymiary)

**Odpowiedź:** Należy zastosować poliuretanowe samoprzylepne taśmy prowadzące pomagające osobom niewidomym i niedowidzącym znaleźć drogę. Kompatybilne z

wykładzinami heterogenicznymi

szerokość 304,8

grubość niższych części 1,6

grubość wystających części 3,2

długość 15240

**Pytanie 4.**

Proszę o udostępnienie detali ułożenia wykładzin.

**Odpowiedź:** Sposób ułożenia zgodnie z zaleceniami producenta.

**Pytanie 5.** Podłoże pod wykładzinę ścienną powinno być wyrównane i gładkie , proszę o uzupełnienie przedmiaru o szpachlowanie ścian szpachlą cementową.

**Odpowiedź:** Z uwagi na konieczność skucia istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych zachodzi konieczność wykonania nowych tynków co zostało ujęte w przedmiarach robót. Oferent w cenę wykonania nowego tynku, zachodzi taka jest konieczność, wanień ująć również warstwę szpachli wyrównawczej.

w/z STAROSTY  
mgr Dariusz Jan Szkiłdź  
WICESTAROSTA